

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от _____ г. № _____ **ПРОЕКТ с. Бунино Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов**

**АДМИНИСТРАЦИЯ БУНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
СОЛНЦЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _____ г. № _____ **ПРОЕКТ**
с. Бунино

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального Закона от 15.02.2006 г.), Приказа МЧС РФ от 18.06.2003 г. N 313 «Об утверждении правил пожарной безопасности в Российской Федерации» и в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории Бунинского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
нормы оснащения индивидуальных жилых домов ручными огнетушителями;
нормы оснащения индивидуальных жилых домов передвижными огнетушителями;
нормы оснащения индивидуальных жилых домов пожарными щитами;
нормы комплектации пожарных щитов немеханизированным инструментом и инвентарем.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Бунинского сельсовета

Г.В.Толмачева

Солнцевского района

Утверждены

постановлением

Главы Бунинского сельсовета

от _____ № _____

Нормы

оснащения индивидуальных жилых домов ручными огнетушителями

Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей в защищаемом помещении или на объекте следует производить в зависимости от их огнетушащей способности, предельной площади, а также класса пожара горючих веществ и материалов:

класс А - пожары твердых веществ, в основном органического происхождения, горение которых сопровождается тлением (древесина, текстиль, бумага);

класс В - пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ;

класс С - пожары газов;

класс D - пожары металлов и их сплавов;

класс (Е) - пожары, связанные с горением электроустановок.

Выбор типа огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен размерами возможных очагов пожара. При их значительных размерах необходимо использовать передвижные огнетушители.

Если возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение при выборе огнетушителя отдается более универсальному по области применения.

Помещения категории Д могут не оснащаться огнетушителями, если их площадь не превышает 100 м².

Огнетушители, отправленные с предприятия на перезарядку, должны заменяться соответствующим количеством заряженных огнетушителей

.Категория помещения	Предельная защищаемая площадь, м2	Класс пожара	Пенные и водные огнетушители вместимостью 10л	Порошковые огнетушители вместимостью, массой огнетушащего вещества, кг			Хладоновые огнетушители вместимостью л/ 2 (3) л	Углекислотные огнетушители вместимостью, массой огнетушащего вещества, кг	
				2/2	5/4	10/9		2/2	л/ 5 (8)/ 3 (5)
А, Б, В (горючие газы и жидкости)	200	А	2 ++	-	2 +	1 ++	-	-	-
		В	4 +	-	2 +	1 ++	4 +	-	-
		С	-	-	2 +	1 ++	4 +	-	-
		Д	-	-	2 +	1 ++	-	-	-
		(Е)	-	-	2 +	1 ++	-	-	2 ++
В (твердые вещества, горение которых сопровождается тлением)	400	А	2 ++	4 +	2 ++	1 +	-	-	2 +
		Д	-	-	2 +	1 ++	-	-	-
		(Е)	-	-	2 ++	1 +	2 +	4 +	2 ++

Примечания: 1. Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды: для класса А - порошок АВС (Е); для классов В, С и (Е) – ВС (Е) или АВС (Е) и класса Д - Д.

2. Для порошковых огнетушителей и углекислотных огнетушителей приведена двойная маркировка, старая маркировка по вместимости корпуса, л/ новая маркировка по массе огнетушащего состава, кг. При оснащении помещений порошковыми и углекислотными огнетушителями допускается использовать огнетушители как со старой, так и с новой маркировкой.

3. Знаком "++" обозначены рекомендуемые к оснащению объектов огнетушители, знаком "+" - огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании, знаком "-" - огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов.

4. В замкнутых помещениях объемом не более 50 м3 для тушения пожаров вместо переносных огнетушителей, или дополнительно к ним, могут быть использованы огнетушители самосрабатывающие порошковые.

Утверждены
постановлением
Главы Бунинского сельсовета

от _____ № _____

**Нормы
оснащения индивидуальных жилых домов передвижными огнетушителями**

.Категория помещения	Предельная защищаемая площадь, м2	Класс пожара	Воздушно-пенные огнетушители вместимостью 100л	Комбинированные огнетушители вместимостью (пена, порошок), 100 л	Порошковые огнетушители вместимостью 100л	Углекислотные огнетушители вместимостью, л	
						25	80
А, Б, В (горючие газы и жидкости)	500	А	1 ++	1 ++	1 ++	-	3 +
		В	2 +	1 ++	1 ++	-	3 +
		С	-	1 +	1 ++	-	3 +
		Д	-	-	1 ++	-	-

.Категория помещения	Предельная защищаемая площадь, м2	Класс пожара	Воздушно-пенные	Комбинированные	Порошковые	Углекислотные	
			огнетушители вместимостью 100л	огнетушители вместимостью (пена, порошок), 100 л	огнетушители вместимостью 100л	огнетушители вместимостью, л	
						25	80
		(E)	-	-	1 +	2 +	1 ++
В (кроме горючих газов и жидкостей), Г	800	A	1 ++	1 ++	1 ++	4 +	2 +
		B	2 +	1 ++	1 ++	-	3 +
		C	-	1 +	1 ++	-	3 +
		D	-	-	1 ++	-	-
		(E)	-	-	1 +	1 ++	1 +

Обозначения: ЩП-А - щит пожарный для очагов пожара класса А;

ЩП-В - щит пожарный для очагов пожара класса В;

ЩП-Е - щит пожарный для очагов пожара класса Е;

ЩП-СХ - щит пожарный для сельскохозяйственных предприятий (организаций);

ЩПП - щит пожарный передвижной.

Пожарные щиты комплектуются первичными средствами пожаротушения, немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем в соответствии с Нормами комплектации пожарных щитов немеханизированным инструментом и инвентарем

Утверждены

постановлением Главы

Бунинского сельсовета

от _____ №48

Нормы

комплектации пожарных щитов немеханизированным инструментом и инвентарем

№ п/п	Наименование первичных средств немеханизированного инструмента и инвентаря	Нормы комплектации в зависимости от типа пожарного щита и класса пожара		
		ЩП-А Класс А	ЩП-В Класс В	ЩП-Е Класс Е
1	Огнетушители: воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л порошковые (ОП) вместимостью, л/массой огнетушащего состава, кг 10/9 5/4 углекислотные (ОУ) вместимостью, л/массой огнетушащего состава, кг 5/3	2 + 1 ++ 2 + -	2 + 1 ++ 2 + -	- 1 ++ 2 + 2 +
2	Лом	1	1	
3	Багор	1		1
4	Крюк с деревянной рукояткой			
5	Ведро	2	1	
6	Комплект для резки электропроводов: ножницы, диэлектрические боты и коврик			1
7	Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошка, покрывало из негорючего материала)		1	1
8	Лопата штыковая	1	1	
9	Лопата совковая	1	1	1
10	Емкость для хранения воды объемом 0,2 м3	1		
11	Ящик с песком		1	1

Примечания: 1. Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды: для класса А - порошок АВС(Е), классов В и (Е) - ВС(Е) или АВС(Е).

2. Знаком "++" обозначены рекомендуемые к оснащению объектов огнетушители, знаком "+" - огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании, знаком "-" - огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов.

Бочки для хранения воды, устанавливаемые рядом с пожарным щитом, должны иметь объем не менее 0,2 м3 и комплектоваться ведрами. Ящики для песка должны иметь объем 0,5; 1,0 или 3,0 м3 и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.

Ящики с песком, как правило, должны устанавливаться со щитами в помещениях или на открытых площадках, где возможен розлив легковоспламеняющихся или горючих жидкостей.

Для помещений и наружных технологических установок категории А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности запас песка в ящиках должен быть не менее 0,5 м³ на каждые 500 м² защищаемой площади, а для помещений и наружных технологических установок категории Г и Д не менее 0,5 м³ на каждую 1000 м² защищаемой площади.

Асбестовые полотна, грубошерстные ткани или войлок должны быть размером не менее 1х1 м и предназначены для тушения очагов пожара веществ и материалов на площади не более 50% от площади применяемого полотна, горение которых не может происходить без доступа воздуха. В местах применения и хранения ЛВЖ и ГЖ размеры полотен могут быть увеличены до 2 х 1,5 м или 2 х 2 м.

Асбестовое полотно, грубошерстные ткани или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) должны храниться в водонепроницаемых закрывающихся футлярах (чехлах, упаковках), позволяющих быстро применить эти средства в случае пожара. Указанные средства должны не реже одного раза в 3 месяца просушиваться и очищаться от пыли.

Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.

Создан: 10.06.2020 08:10. Последнее изменение: 10.06.2020 08:10.

Количество просмотров: 967